

RAPORT CU PRIVIRE LA EXERCIȚIUL DE INTERVENȚIE DIN DATA DE 27.02.2026

Data: 27.02.2026

Ora: 12.30

Locul: Vimercati, Platforma exterioară- spațiul de depozitare a paleților de lemn.

Scenariu incendiu: cauza probabilă a producerii incendiului este un rest de țigară nestins, aruncat la întâmplare de un șofer aflat la încărcare. Acest rest de țigară este purtat de vânt sub o stivă de paleți depozitați pe platforma unde se află depozitați paleții de lemn, incendiul fiind urmat cu degajare de fum și acoperirea zonei respective.

Participanți: echipa P.S.I constituită la nivelul societății, cadru tehnic PSI, reprezentant SMM.

Obiectivele și scopul exercițiului:

- verificarea cunoașterii instrucțiunilor privind alarmarea și intervenția operativă conform deciziei nr. 2351 / 05.07.2019 privind organizarea apărării împotriva incendiilor la SC Vimercati East Europe SRL;
- familiarizarea cu mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți exteriori, etc.) și locul de amplasare al acestora, folosirea efectivă a acestora.
- viteza și modul de reacție al angajaților în astfel de cazuri
- funcționarea mijloacelor tehnice de apărare (butoane alarmare și uși evacuare).

Mențiuni privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu:

- În momentul semnalării incendiului, Spoială Neculai - lucrător în Departamentul Logistică a anunțat Șeful de schimb, pe dl.Costan Ovidiu, care a alertat personalul de la locul de muncă;
- Dl. Costan Ovidiu l-a anunțat telefonic pe dl. Rusu Lucian- Departamentul Tehnic pentru a fi oprită alimentarea instalației de curent electric în zona afectată de incendiu, după care s-a prezentat la fața locului în care s-a produs evenimentul;
- dl. Costan Ovidiu a anunțat administratorul societății de evenimentul apărut;
- A fost oprit accesul în zonă iar personalul din echipa PSI a acționat pentru stingerea incendiului. Personalul din echipa de evacuare a îndepărtat paleții și materialele combustibile din zonă.

Aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor:

- A fost explicat modul de acționare și utilizare a stingătoarelor P6, P20 și P50, personalul ce încadrează echipa P.S.I. nominalizat pentru „utilizare stingător”, având posibilitatea să execute manevrele corecte de punere în funcțiune a unui stingător și de aprofundare a tacticii de intervenție asupra unui incendiu.
- Au fost folosite stingătoare P6 din dotarea unității.
- A fost explicat modul de acționare și utilizare a hidranților exteriori, personalul ce încadrează echipa P.S.I. nominalizat pentru „acționare hidranți”, având posibilitatea să execute manevrele corecte de punere în funcțiune a unui hidrant exterior și de aprofundare a tacticii de intervenție asupra unui incendiu.
- Au fost folosite materialele necesare din Pichetul PSI și a fost acționat hidrantul exterior din zonă.
- TOATE MIJLOACELE ACȚIONATE AU FOST ÎN STARE DE FUNCȚIONARE.

Îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție:

- Din momentul alertării personalului de la locul de muncă și până la momentul anihilării începutului de incendiu, timpul alocat efectiv a fost de 6 minute.

Propunerea de măsuri privind îmbunătățirea activității respective:

- Aprofundarea deciziei privind organizarea apărării împotriva incendiilor și organizarea activității de intervenție pe locul de muncă cât și procedura de alarmare a tuturor angajaților S.C. Vimercati East Europe S.R.L.
- Starea de operativitate a mijloacelor și echipamentelor de înștiințare, avertizare și alarmare.

ÎNTOCMIT:

Cadru tehnic P.S.I.

ing. FÎNARIU IOAN



RAPORT CU PRIVIRE LA EXERCITIUL DE EVACUARE DIN DATA DE 25.04.2025

Data: 25.04.2025

Ora: 10:00

Locul: S.C. Vimercati East Europe S.R.L. Bacău.

Organizatori: S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L.

Participanți:

- **Salariații S.C. Vimercati East Europe S.R.L. din schimbul 1.**

Obiectivele și scopul exercițiului:

- verificarea cunoașterii instrucțiunilor privind alarmarea și intervenția operativă conform deciziei nr. 2351 / 05.07.2019 privind organizarea apărării împotriva incendiilor la SC Vimercati East Europe SRL Bacău;
- viteza și modul de reacție al angajaților în astfel de cazuri;
- familiarizarea salariaților cu locurile de adunare destinate pentru astfel de evenimente;
- funcționarea mijloacelor tehnice de apărare (butoane de alarmare, centrala de alarmare, magnetii de reținere la ușile rezistente la foc și ușile de evacuare).

Scenariu exercițiu:

- În data de 25.04.2025, la ora 10:00, conform planificării exercițiilor 2025 s-a pus în aplicare ordinul de evacuare a salariaților din incinta societății.

Departamentul administrativ :

- evaluează situația de urgență, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;

Planul de desfășurare :

Departamentul P.S.I. al V.E.E

- recepționează semnalul de alarmă;
- analizează rapid situația;
- supraveghează activitatea de evacuare;
- asigură fluxul informațional stabilit la nivel de societate;
- prezintă concluziile administratorului societății;

Mențiuni privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu:

- În momentul declanșator al alarmei de incendiu, prin declansarea unui senzor de fum, salariații S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. au acționat respectând procedura de evacuare.
- Salariații desemnați au deschis toate ușile de evacuare din cadrul S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. și au coordonat evacuarea în siguranță a tuturor persoanelor aflate în acel moment în clădire.
- Conducătorii locurilor de muncă au verificat dacă toate persoanele au părăsit clădirea (au controlat toate spațiile societății, de ex. vestiare, sala de mese etc.);
- Întreg personalul **existent în acel moment la lucru** s-a prezentat la locul de adunare situat în parcare auto și la locul de adunare situat în partea de est a societății.
- Salariații S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. cunosc căile de evacuare ale societății.

Îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție:

- Din momentul alertării personalului de la locul de muncă și până la momentul evacuării totale a salariaților, timpul alocat efectiv a fost de 5 minute.

Aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor:

- TOATE MIJLOACELE ACȚIONATE AU FOST ÎN STARE DE FUNCȚIONARE.

Propunerea de măsuri privind îmbunătățirea activității respective:

- Efectuarea de exerciții simultan: de evacuare persoane și de intervenție în caz de incendiu.
- Intensificarea acțiunilor de pregătire a salariaților societății care încadrează echipa de prevenire și stingere a incendiilor conform planului de pregătire anual.

ÎNTOCMIT:

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII PSI

ing. Fînariu Ioan

